



T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 00476

Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: MÜDÜRLÜK-MALZEME ALIM

Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir. UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir. SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir. SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır. SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.

Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: 13.06.2018

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Tanımlayıcı Firma ve UBB
1	KENAR AYDINLATMA ARMATÖRÜ	2	ADET			
2	ÇEVRE AYDINLATMA ARMATÖRÜ	7	ADET			
3	45 WATT 6.6 A DUYLU AMPUL	5	ADET			
4	RÜZGAR KONİSİ	2	ADET			
5	PROJEKTÖR 30 WATT LED (MONTAJ APARATLI)	4	ADET			
			Genel Toplam(KDV Hariç):			

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

Elektrik Teknik Şartnamesi

Malzemeler mevcut sisteme uyumlu olmak zorunda olduğundan, Teklif edilen tüm malzemeler idare onayı alınarak getirilecektir. İdareye verilecek numuneler arasından seçim yapılacak olup, İdare ilave numune talebinde bulunabilir. Malzemeler ilgili standartları ve belirtilmiş poz tariflerini karşılamalıdır.

- GÖMME TİP HELİKOPTER PİSTİ TEKERLEK KOYMA ALANI KENAR AYDINLATMA ARMATÜRÜ IP65 (2 Adet)

Armatür gövdesinin dış yüzeyi elektrostatik yöntemle havacılık sarısı renginde boyanmış olacaktır. Yaklaşık 40 cm yüksekliğinde, gömülebilir montaj kazanı ve ampulü ile birlikte olmalıdır. Armatürler, gücüne uygun izolasyon trafosu ile kullanılabilir yapıda olmalıdır. Armatürlerin sekonder bağlantı fişleri, bu şartnamede belirtilen izolasyon trafosu sekonder prizine takılabilecek şekilde ve yekpare yapıda olmalıdır. Armatürde ışığın pilotun gözünü almasını engelleyecek özellikte karşılık şapkası olacaktır.

Armatür tek yönlü olacaktır.

Ampul 45W 6.6A PK30d duylu olacaktır.

Ampul ömrü asgari 1000 saat olacaktır.

FAA L-823'e uygun iki kutuplu fişli olacaktır.

ICAO ANNEX 14'e uygun olacaktır.

Armatürler TSE/TSEK belgeli olacaktır.

- YER ÜSTÜ TİP HELİKOPTER PİSTİ ÇEVRE AYDINLATMA ARMATÜRÜ IP65 (7 Adet)

Armatür gövdesinin dış yüzeyi elektrostatik yöntemle havacılık sarısı renginde boyanmış olacaktır. Yaklaşık 40 cm yüksekliğinde, gömülebilir montaj kazanı verilmeyecektir. Ampulü ile birlikte olmalıdır. Armatürler, gücüne uygun izolasyon trafosu ile kullanılabilir yapıda olmalıdır. Armatürlerin sekonder bağlantı fişleri, bu şartnamede belirtilen izolasyon trafosu sekonder prizine takılabilecek şekilde ve yekpare yapıda olmalıdır.

Armatürde ışığın pilotun gözünü almasını engelleyecek ve pist yüzeyini aydınlatacak özellikte karşılık şapkası olacaktır.

Armatür tek yönlü tipte olacaktır.

Ampul 200W 6.6A PK30d duylu olacaktır.

Ampul ömrü asgari 1000 saat olacaktır.

FAA L-823'e uygun iki kutuplu fişli olacaktır.

ICAO ANNEX 14'e uygun olacaktır.

Armatürler TSE/TSEK belgeli olacaktır.

- 45W 6.6A PK30d duylu Ampul (5 Adet)

- RÜZGAR KONİSİ (2 Adet)

FAA L-807 ICAO L-807 ve ANNEX 14 standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır. Hafif rüzgarda bile şişebilen yapıda kumaştan imal edilmiş rüzgar çoraplı olacaktır. Rüzgar şiddeti ve yönüne göre 360 derece dönebilecek yapıda olmalıdır. Konik rüzgar çorabı yaklaşık 250 cm. uzunluğunda parçalı iki renkli olacaktır TSE/TSEK belgeli olacaktır.

- RÜZGAR KONİSİ Direği için Projektör 4 Adet 30W Led IP65 (Montaj aparatı ile birlikte)

Yusuf İ. ALİBAŞOĞLU
Elektrik Mühendisi